



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, лит. А, тел. (812) 718-25-05 <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

Предписание № 37-1-42/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А ИНН 7811066534

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26 января 2021 года № 37-1-42 ст. 6, 6¹ федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизита (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 24 февраля 2021 года по 01 марта 2021 года Брантовым Нартом Анатольевичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная проверка объектов защиты по расположенным адресам: 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А; 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 85, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: заведующим ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга Метелицей Еленой Юрьевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, корп. 4, лит. А				

1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен и полов и на путях эвакуации. (Отделка стен выполнена масляной красной и бумажными обоями)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; ч.6 ч.7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.08.2021	
2.	На дверях в лестничных клетках №№ 1, 2, 3, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; п. 89; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6	15.08.2021	
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (см. протокол проверки ВППВ)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48	15.08.2021	
4.	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. (отсутствуют навесные, встроенные или приставные пожарные шкафы).	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50	15.08.2021	
5.	Пожарные дымовые извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м. от электрических светильников.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 83; СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	15.08.2021	
ул. Народная, д. 85, лит. А				

6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен и полов и на путях эвакуации. (Отделка стен выполнена масляной красной и бумажными обоями)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; ч.6 ч.7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.08.2021	
7.	На дверях в лестничных клетках №№ 1, 2, 3, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; п. 89; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6	15.08.2021	
8.	Пожарные дымовые извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м. от электрических светильников.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 83; СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	15.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Невского района
управления по Невскому району
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Брантов Нарт Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)



«01» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий ГБДОУ детский сад № 113
Невского района Санкт-Петербурга
Метелица Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Метелица
 (подпись)

«01» марта 2021 г.