

Управление по Невскому району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Отдел образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга

План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на 25 января 2024

№ п/п	Выявленные нарушения	Планируемый срок выполнения	Примечание (указать какие меры приняты ОУ, для устранения нарушений ИБ, сумма по смете, и т.д.)
1	Отделка стен в лестничных клетках в здании выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью чем НП (отделка стен выполнена масляной краской) Не представлена документация отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен (отделка стен выполнена масляной краской, бумажными обоями, отделка пола линолеумом)	При включении в адресную программу района	Администрацией ГБДОУ детского сада №113 с 2011 года были написаны письма в СПб ГКУ «Служба заказчика администрации Невского района» с просьбой о составлении сметных расчетов на ремонт лестничных клеток. В 2019 году были составлены сметные расчеты №43/0004108 от 26.11.2019г Сумма по смете на оба здания (6 лестничных клеток) составляет 4399843,2 тыс руб. Ожидаем финансирования
2	Выходы из помещений на лестничные клетки №1,2,3 не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания, и с уплотнением в притворах. (со 2-го и 1-го этажей).	При включении в адресную программу района	Оборудование дверей для выходов на лестничные клетки с приспособлениями для самозакрывания включено в сметный расчет № 43/0004108 от 26.11.2019г.
3	В групповых помещениях №1,2,3 отделка стен выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1,В2,Д2,Т2,а покрытие полов в группах	Адресная программа на 2024 год по капитальному ремонту 2-х групповых помещений.	ГБДОУ детский сад №113 в 2023 году по адресной программе проведены работы по капитальному ремонту 2-х групповых помещений по адресу ар. Большевиков, 61/4.

