

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» июля 2024 г., 78240061000211307113

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района Управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» июля 2024 г., № 2407/002-78/987/ПВПР

(дата составления предписания)

г Санкт-Петербург, ул Зубковская, Дом 4 литера А, 88125608255, e-mail: ondpr.02@78.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 23 » июля 2024 г., учетный номер 78240061000211307113.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, ул Народная, Дом 85 литера А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №113 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, адрес юридического лица: 193315, ГОРОДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШЕВИКОВПРОСПЕКТ, 61, 4, ЛИТ.А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Выходы из помещений на лестничные клетки №№ 1,2,3 не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания, и с уплотнением в притворах. (со 2-го и 1-го этажей). п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 4; ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123; п. 4.4.6 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 14 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
01.07.2025
- Отделка стен в лестничных клетках в здании выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем НГ (отделка стен выполнена масляной красной). Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен (отделка стен выполнена масляной красной). п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4, п. 6 ст. 134 таблица 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123); п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте

защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

3. В групповых помещениях №№ 3, 2, 1 отделка стен выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В2, Д2, Т2., а покрытие полов в группах выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью чем В2, Д2, Т2, РП1. (отделка стен выполнена масляной красной, бумажными обоями, отделка пола линолеумом). Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен, и полов. (отделка стен выполнена масляной красной, бумажными обоями, отделка пола линолеумом). п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4, п. 7 ст. 134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146 Федерального закона № 123; п. 25 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

4. При эксплуатации системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст) и «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст) до их замены в установленном порядке

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Невского района по пожарному надзору) Брантов Нарт Анатольевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0097B918849C2EFC11D298EA80D43ED9C8
Владелец: Брантов Нарт Анатольевич
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

пошпись

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Старший инспектор ОНДПР Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Невского района по пожарному надзору) Брантов Нарт Анатольевич, e-mail: brantov.n.a@78.mchs.gov.ru, телефон: +78125608255

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «30» минут «23» 07 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)